ESQUEMA DEL TABLERO GENERAL PAB. ADMINISTRACIÓN (TG-4) FRECUENCIA: 60 Hz Icc: 85 kA TENSION: 220V POTENCIA CÁLCULO: 104.9 kW MAXIMA DEMANDA: 104.9 kW MONTAJE TABLERO: AUTOSOPORTADO C1 TABLERO DISTRIBUCIÓN 1(TD-1) PABELLON ADMINISTRACIÓN POTENCIA:14.4 KW 3x70-100A <u>√</u> %A TABLERO DISTRIBUCIÓN 1(TD-2) PABELLON ADMINISTRACIÓN 3x70-100A POTENCIA: 14,8KW C3 90kA TABLERO ASCENSOR (ASC-3) PABELLON ADMINISTRACIÓN 3x56-80 POTENCIA: 10 KW . \ 90kA TABLERO DISTRIBUCIÓN 3(TD-3) PABELLON ARTES PRIMARIA 3x56-80A POTENCIA: 16,6 KW TABLERO DISTRIBUCIÓN 4(TD-4) AUDITORIO 3x56-80A POTENCIA:7,01 KW TABLERO DISTRIBUCIÓN A/A 5(A/A-5) PABELLON ADMINISTRACIÓN POTENCIA PROY: 17,8 KW 3X112-160A VIENE DEL TABLERO TABLERO GENERAL(C-4) - TABLERO DISTRIBUCIÓN A/A 6 PABELLON ADMINISTRACIÓN 3x56-80A POTENCIA PROY: 15,8 KW AMC. С8 RESERVA EQUIPADA 3x56-80A , 99KA 3X56-80A POTENCIA: 8,4 KW 4x25A 30mA 3X20A ALUMBRADO PASADIZO PAB. ADMINISTRACIÓN 1 NIVEL 4x25A 30mA 3X20A ALUMBRADO HALL PASADIZO PAB.ADMINISTRACIÓN 1 NIVEL 2x25A 30mA 2X20A ALUMBRADO HALL PASADIZO PAB.ADMINISTRACIÓN 2X20A TABLERO DE DISRIBUCIÓN TD-G3 GARITA 3 2x25A 2x20A 30mA **ALUMBRADO** RESERVA 000